



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0101.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Łączniki instalacyjne (kolanka, korki, mufy, nypły, przedłużki, redukcje, trójniki, zaślepki)**

Zawierający / containing: **mosiądz**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach wodociągowych w budynkach, w tym w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

P.P.H.U. DIAMOND Spółka z o.o.
31-510 Kraków
ul. Rakowicka 31

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

P.P.H.U. DIAMOND Spółka z o.o.
31-510 Kraków
ul. Rakowicka 31



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 marca 2023

The date of issue of the certificate: 28th March 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Małgorzata
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB